長岡市中之島新ごみ処理施設（仮称）の維持管理に関する記録(令和7年度)

○一般廃棄物の種類及び搬入量　　(単位：t)

ごみ種類	年度計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
燃やすごみ	4,850.86	1,734.92	1,595.22	1,520.72									
燃やさないごみ・粗大ごみ破砕処理後の可燃分	141.76	0.00	0.00	141.76									
プラスチック容器包装材選別後の可燃分	38.30	13.50	13.19	11.61									
搬入量合計	5,030.92	1,748.42	1,608.41	1,674.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【1号炉】

○処分した一般廃棄物の数量　　(単位：t)

項目	年度計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
月別焼却量	3,286.75	1,045.38	1,169.88	1,071.49									

※　焼却量には、粗大ごみ処理施設の破砕選別後の可燃分及びプラスチック容器包装材の選別後の可燃分を含む。

○燃焼管理に関する事項

項目	単位	規制基準	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
測定位置		-	別紙のとおり											
①燃焼室ガス温度	℃	800以上	1,035	1,044	1,030									
②集塵機入口温度	℃	200以下	154	155	156									
③一酸化炭素濃度	ppm	100以下	2	3	3									

※　燃焼管理の基準は、廃棄物処理法施行規則第4条の５　『一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準』による

※　燃焼管理の測定結果は、連続記録計の平均値

○堆積したばいじんの除去

項目	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
冷却設備	堆積したばいじんは、焼却施設の稼働は自動で除去											
排ガス処理設備												

○排ガス測定結果

項目		単位	規制基準	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
採取位置			-	別紙のとおり											
採取日			-	-	-	6月25日									
測定結果取得日			-	-	-	7月18日									
④ばい煙測定	硫黄酸化物	ppm	100以下	-	-	0.79									
	ばいじん	g/m³N	0.02以下	-	-	<0.001									
	塩化水素	ppm	100以下	-	-	5.3									
	窒素酸化物	ppm	100以下	-	-	62									
採取位置			-	別紙のとおり											
採取日			-	-	-	-									
測定結果取得日			-	-	-	-									
④ダイオキシン		ng-TEQ/m³N	5以下	-	-	-									

【2号炉】

○処分した一般廃棄物の数量　　(単位：t)

項目	年度計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
月別焼却量	2,139.58	946.88	350.36	842.34									

※　焼却量には、粗大ごみ処理施設の破砕選別後の可燃分及びプラスチック容器包装材の選別後の可燃分を含む。

○燃焼管理に関する事項

項目	単位	規制基準	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
測定位置		-	別紙のとおり											
①燃焼室ガス温度	℃	800以上	1,028	1,018	1,008									
②集塵機入口温度	℃	200以下	154	154	156									
③一酸化炭素濃度	ppm	100以下	4	3	2									

※　燃焼管理の基準は、廃棄物処理法施行規則第4条の５　『一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準』による

※　燃焼管理の測定結果は、連続記録計の平均値

○堆積したばいじんの除去

項目	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
冷却設備	堆積したばいじんは、焼却施設の稼働は自動で除去											
排ガス処理設備												

○排ガス測定結果

項目		単位	規制基準	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
採取位置			-	別紙のとおり											
採取日			-	-	-	6月26日									
測定結果取得日			-	-	-	7月18日									
④ばい煙測定	硫黄酸化物	ppm	100以下	-	-	1.8									
	ばいじん	g/m³N	0.02以下	-	-	<0.001									
	塩化水素	ppm	100以下	-	-	15									
	窒素酸化物	ppm	100以下	-	-	66									
採取位置			-	別紙のとおり											
採取日			-	-	-	-									
測定結果取得日			-	-	-	-									
④ダイオキシン類測定		ng-TEQ/m³N	5以下	-	-	-									